

## Условия и порядок газификации индивидуальных жилых домов

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном законом порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. Проектирование распределительного газопровода должно осуществляться в соответствии с разработанной и согласованной с ГУП МО «Мособлгаз» схемой газоснабжения всей территории застройки.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газоиспользующее оборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз».

### Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз».
  2. Минимальное зафиксированное давление в газопровод-источнике составляет 1,08 МПа.
  3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
  4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению.
- Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз»

Заместитель Генерального  
Директора - Главный инженер



*[Handwritten signature]*

Е.Д. Шумейко  
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела

*[Handwritten signature]*

Т.Н. Овчинникова  
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:  
31.10.2011. Смирнов Д.Е. *[Handwritten signature]*  
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены: 31.10.2011. Смирнов Д.Е. *[Handwritten signature]*  
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

*[Handwritten signature]*